

### Monitoraggio Pozzi Fenice - Composti Organici Volatili - ( VOC )

|                       | Pozzo 1 |        | Pozzo 2 |        | Pozzo 3 |        | Pozzo 4 |        | Pozzo 5 |        | Conc. limite<br>(ug/l)<br>dlgs152/2006 | Limite di<br>rilevabilità<br>(ug/l) |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | mar-08  | mag-08 | mar-08  | mag-08 | mar-08  | mag-08 | mar-08  | mag-08 | mar-08  | mag-08 |                                        |                                     |
| ug/l                  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                        |                                     |
| triclorometano        | 0.71    | 0.23   | 1.4     | 0.77   | 1.0     | <0,05  | <0,05   | <0,05  | 0.85    | <0,05  | 0.15                                   | 0.05                                |
| tricloroetilene       | 2.4     | 2      | 2.3     | 1.35   | 1.4     | 0.26   | 1.5     | 0.2    | 0.67    | 0.22   | 1.5                                    | 0.05                                |
| tetracloroetilene     | 1.4     | 1.1    | 1.8     | 0.92   | 2.1     | 0.31   | 0.72    | 0.25   | 0.75    | 0.23   | 1.1                                    | 0.05                                |
| bromodichlorometano   | 0.16    | 0.16   | <0,05   | <0,05  | 0.15    | 0.14   | <0,05   | <0,05  | 0.31    | 0.22   | 0.17                                   | 0.05                                |
| dibromodichlorometano | <0,05   | <0,05  | <0,05   | <0,05  | <0,05   | <0,05  | <0,05   | <0,05  | 0.26    | 0.13   | 0.13                                   | 0.05                                |

|                       | Pozzo 6 |        | Pozzo 7 |        | Pozzo 8 |        | Pozzo 9 |        | Conc. limite<br>(ug/l)<br>dlgs152/2006 | Limite di<br>rilevabilità<br>(ug/l) |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | mar-08  | mag-08 | mar-08  | mag-08 | mar-08  | mag-08 | mar-08  | mag-08 |                                        |                                     |
| ug/l                  |         |        |         |        |         |        |         |        |                                        |                                     |
| triclorometano        | 1.4     | 0.18   | 0.73    | <0,05  | 0.24    | <0,05  | 0.20    | <0,05  | 0.15                                   | 0.05                                |
| tricloroetilene       | <0,05   | 0.21   | 0.25    | <0,05  | 0.79    | 0.22   | 0.26    | 0.13   | 1.5                                    | 0.05                                |
| tetracloroetilene     | 0.11    | 0.42   | 0.78    | 1.6    | 2.9     | 0.66   | 1.3     | 0.64   | 1.1                                    | 0.05                                |
| bromodichlorometano   | 1.9     | 0.59   | 0.86    | 0.28   | 0.17    | 0.14   | 0.16    | 0.16   | 0.17                                   | 0.05                                |
| dibromodichlorometano | 1.9     | 0.46   | 0.90    | 0.12   | <0,05   | <0,05  | <0,05   | <0,05  | 0.13                                   | 0.05                                |

### Monitoraggio Pozzi Fenice - Composti Organici Volatili - ( VOC )

|                    | Pozzo 1 |         | Pozzo 2 |         | Pozzo 3 |         | Pozzo 4 |         | Pozzo 5 |         | Conc. limite<br>(ug/l)<br>dlgs152/2006 | Limite di<br>rilevabilità<br>(ug/l) |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                    | lug-08  | sett_08 | lug-08  | sett_08 | lug-08  | sett_08 | lug-08  | sett_08 | lug-08  | sett_08 |                                        |                                     |
| ug/l               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                        |                                     |
| triclorometano     | 0.87    | 0.88    | 0.97    | 1       | 1.6     | 1.5     | <0,05   | <0,05   | 0.22    | 0.45    | 0.15                                   | 0.05                                |
| tricloroetilene    | 3.2     | 4.1     | 2.0     | 2.2     | 3.6     | 4.0     | 2.0     | 2.1     | 0.68    | 1.2     | 1.5                                    | 0.05                                |
| tetracloroetilene  | 0.95    | 0.87    | 1.2     | 1.4     | 2.7     | 3.4     | 0.36    | 0.6     | 0.49    | 0.74    | 1.1                                    | 0.05                                |
| bromodiclorometano | 0.19    | 0.19    | <0,05   | <0,05   | 0.16    | 0.15    | <0,05   | <0,05   | 0.1     | 0.1     | 0.17                                   | 0.05                                |
| dibromoclorometano | <0,05   | <0,05   | <0,05   | <0,05   | <0,05   | <0,05   | <0,05   | <0,05   | 0.24    | 0.26    | 0.13                                   | 0.05                                |

|                    | Pozzo 6 |         | Pozzo 7 |         | Pozzo 8 |         | Pozzo 9 |         |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    | lug-08  | sett_08 | lug-08  | sett_08 | lug-08  | sett_08 | lug-08  | sett_08 |
| ug/l               |         |         |         |         |         |         |         |         |
| triclorometano     | 0.41    | 0.88    | <0,05   | <0,05   | <0,05   | 0.37    | <0,05   | <0,05   |
| tricloroetilene    | 0.39    | 0.46    | 0.25    | 0.16    | 2.4     | 1.2     | 0.31    | 0.23    |
| tetracloroetilene  | 0.57    | 0.86    | 2.8     | 0.72    | 6.7     | 6.3     | 0.80    | 4.0     |
| bromodiclorometano | 0.40    | 0.55    | 0.30    | 0.21    | 0.21    | 0.36    | <0,05   | 0.19    |
| dibromoclorometano | 0.37    | 0.64    | 0.10    | 0.07    | <0,05   | <0,05   | <0,05   | <0,05   |

| Conc. limite<br>(ug/l)<br>dlgs152/2006 | Limite di<br>rilevabilità<br>(ug/l) |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |                                     |
| 0.15                                   | 0.05                                |
| 1.5                                    | 0.05                                |
| 1.1                                    | 0.05                                |
| 0.17                                   | 0.05                                |
| 0.13                                   | 0.05                                |