

RAPPORTO DI PROVA N. 755/2010

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE DI FIUMI
 N° REGISTRO CAMPIONE: 0768 N° VERBALE:
 DATA PRELIEVO: 30/04/2010 PRELEVATO DA: R.I.: R. Tammaro - G. Coiro
 RICHIESTO DA: A.S.P. (Venosa)
 ANALISI EFFETTUATE DAL 30/04/2010 AL 19/05/2010

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

PUNTO DI PRELIEVO: Acqua di Fiume
 OFANTO: Ponte strada Candela (Olivento) - Lavello
 COMUNE: LAVELLO (Potenza)

"LABORATORIO STRUMENTALE" ANALISI INORGANICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	TECNICA ANALITICA
Cadmio	mg/l	<0.0002	0,0002	(62)	APAT CNR IRSA 3120 B Man 29 2003
Cromo	mg/l	<0.005	0,005	(62)	APAT CNR IRSA 3150 B Man 29 2003
Mercurio	mg/l	<0.0005	0,0005	(62)	CV-AAS
Nichel	mg/l	<0.005	0,005	(62)	APAT CNR IRSA 3220 B Man 29 2003
Piombo	mg/l	<0.005	0,005	(62)	APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003
Rame	mg/l	<0.005	0,005	(62)	APAT CNR IRSA 3250 B Man 29 2003
Zinco	mg/l	<0.050	0,050	(62)	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

I Tecnici Analisti Mancusi Dott.ssa Claudia

*Il Responsabile del "Laboratorio
Strumentale"*
Dott. Bruno Bove

RAPPORTO DI PROVA N. 755/2010

UFFICIO "ALIMENTI E RISORSE IDRICHE" ANALISI CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	TECNICA ANALITICA
Temperature acqua al prelievo	°C	12	1	(62)	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
Conduttività	µS cm-1 a 20°C	540		(62)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
pH	unità di pH	8,10		(62)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Solidi sospesi totali	mg/l	15	2	(62)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Durezza totale	mg/l di CaCO ₃	340		(62)	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003
BOD ₅	mg/l O ₂	2,10	0,01	(62)	APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003
Ossigeno disciolto (indice di saturazione%)	% O ₂	88,00		(62)	APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
Azoto ammoniacale	mg/l NH ₄	< 0,03	0,03	(62)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Azoto nitrico	mg/l N	14,30	0,05	(62)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ortofosfato	mg/l	< 0,10	0,10	(62)	APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003 (metodo al cloruro stannoso)
Cloruri	mg/l Cl	52,00	0,10	(62)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO ₄	61,10	0,10	(62)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fenoli	mg/l	< 0,005	0,005	(62)	Metodo Interno
Ossigeno disciolto	mg/l O ₂	9,80		(62)	APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
COD	mg/l O ₂	6,40	0,01	(62)	Metodo Interno

I Tecnici Analisti

Coiro Giuseppe Valentino


RAPPORTO DI PROVA N. 755/2010

UFFICIO "ALIMENTI E RISORSE IDRICHE" ANALISI MICROBIOLOGICHE

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	TECNICA ANALITICA
Escherichia coli	ufc/100 ml	480		(62)	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Valutazione della tossicità con Daphnia magna	% immobilità	0		(62)	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003

I Tecnici Analisti

Tammaro Rosa



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DI BASILICATA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

RAPPORTO DI PROVA N. 755/2010

Riferimenti legislativi

(62) Fonte non presente

NOTE: Prove non accreditate

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 24/05/2010