

RAPPORTO DI PROVA N. 1380/2015

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUE DI INVASI A DESTINAZIONE
FUNZIONALE
N° REGISTRO CAMPIONE: 1958 **N° VERBALE:**
DATA PRELIEVO: 04/06/2015 **PRELEVATO DA:** R.I.: A. Lancellotti - G. Coiro
RICHIESTO DA: Regione Basilicata
ANALISI EFFETTUATE DAL 04/06/2015 **AL** 10/06/2015

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

PUNTO DI PRELIEVO: Invaso
Presa A.I.P.
COMUNE: SAVOIA DI LUCANIA (Potenza)

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	L.D.A	LIMITI	METODO DI PROVA
Enterococchi	ufc/100 ml	900			APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003
Coliformi fecali	ufc/100 ml	15			APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003
Salmonelle	presenza/assenza/1l	assente			APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
Coliformi totali (ufc/100ml)	ufc/100 ml	22000			APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003

*Il Dirigente del Laboratorio
Microbiologico
Dott.ssa Gori Laura*

RAPPORTO DI PROVA N. 1380/2015

Riferimenti legislativi

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

n.d. = non determinato

L.D.A.= limite di rilevabilità

Potenza, li 15/06/2015