OGGETTO : ACQUE PROVENIENTI DALLA DIGA DEL PERTUSILLO :
VERBALE Tavolo tecnico del 14/03/2017 ore 12.30.

Con nota prot. n. 1940 del 09/03/2017 la Sezione Risorse Idriche ha convocato la riunione meglio specificata in oggetto, presieduta dall'Assessore regionale ai Trasporti e LL. PP. Avv. Gianni Giannini che si è regolarmente tenuta in data odierna presso la sede dell'Assessorato regionale ai Trasporti della Regione Puglia.

Gli Enti presenti sono riportati nel foglio firme allegato al presente verbale.

L'Assessore regionale apre il tavolo illustrando la tematica e chiedendo l'individuazione di forme di controllo definitive e coordinate tra Regione Puglia e Basilicata al fine di garantire la qualità delle acque presenti nella diga del Pertusillo, nonché, delle acque presenti nello schema idrico alimentato dallo stesso e finalizzate all'utilizzo potabile dei cittadini pugliesi e lucani, previa rassicurazione sulla potabilità attuale dell'acqua.

Il Capo del Dipartimento Mobilità e Ambiente della Regione Puglia Ing. Valenzano apre la discussione chiedendo rassicurazioni in ordine i sistemi di trattamento, filtrazione e sanificazione previsti, nonché, la presenza di monitoraggi continui e di controlli sui parametri ordinari, su fosforo azoto, tossine, metalli pesanti, IPA, parametri biologici. Propone altresì l'individuazione di un protocollo di controllo specifico e coordinato a partire dai dati già disponibili da parte dell'Ente Gestore e delle autorità di controllo.

Il dirigente del Servizio Igiene degli alimenti della Regione Puglia, Dott. Antonio Tommasi, dichiara che tutti i parametri previsti dal Dlgs n. 31/2001 sono rilevati periodicamente e controllati costantemente, oltre ai parametri straordinari che posso essere richiesti dalle ASL competenti.

Gli esiti analitici delle acque sono pubblicati sul portale del ministero della Salute e sul sito di AQP SPA. Gli stessi a breve saranno visualizzabili sul sito internet della Regione Puglia. Allo stato tutti i controlli hanno riscontrato i parametri nella norma.

L'AQP SPA nell'illustrare il sistema di trattamento delle acque del Pertusillo, comunica che le acque sono prelevate a 15 mt di profondità dal pelo libero della diga. Sulle stesse e sull'intero schema idrico alimentato dall'invaso in parola, vengono eseguite controlli con frequenza di due volte a settimana di tutti parametri utili a garantire la potabilità delle stesse, sia all'ingresso che all'uscita dell'impianto di potabilizzazione comprese le analisi sui metalli pesanti ed idrocarburi. Le ultime analisi sono state eseguite in data 9 marzo 2017 i cui esiti evidenzi ano piena rispondenza ai requisiti di legge.

Oltre gli autocontrolli in capo ad AQP SPA, sono eseguiti in maniere indipendenti campionamenti da parte delle ASL competenti che incarica ARPA Puglia delle relative analisi chimiche e biologiche i cui risultati sono restatiti alle stesse ASL per l'emissione del giudizio di conformità.

L'Acquedotto Lucano dichiara che le acque del Pertusillo alimentano n. 7 prese in Basilicata. Le acque distribuite nella rete idrica sono monitorate dal 2012 e le ASL competenti hanno imposto approfondimenti sui controlli circa la ricerca di microcistine, tossine algali, idrocarburi e sostanze volatili. I suddetti campioni hanno frequenza mensile. Dagli esiti delle analisi è emersa la piena conformità dell'acqua ai parametri definiti dal Dlgs. n. 31/2001.

L'Arpa Basilicata dichiara che a seguito delle analisi ripetutamente eseguite nei mesi passati sulle acque del Pertusillo destinate alla successiva potabilizzazione, i parametri rientrano nei limiti di cui al Dlgs n. 152/2006, art. 80, tab.1 A di cui alla categoria A2 (qualità dell'acqua).

Soltanto nelle analisi di cui ai campionamenti eseguiti in data 27/02/2017 si è riscontrato il superamento del solo valore di BOD5 (Domanda Biologica di Ossigeno) pari a 5,89 mg/l rispetto al limite guida di 5 mg/l.

Il tavolo tecnico si conclude con la richiesta da parte dell'Assessore, a tutti partecipanti, di trasmettere una relazione di dettaglio per quanto competenza, corredata dai relativi rapporti di prova.

Bari lì, 17/03/2017

(ARPA B)
(ASL TA)
(ASL TA)
(REG. PUGLIA - DIP. PROMOZ. SALUTE)
(REG. PUGLIA " " ")
(REG. PUGLIA DIP PROMOZ. SALUTE)
(Acquedotto Lucano SpA)
(AQP)
(AQP)
(AIP)
(AIP)
(SISP ASL Bari)
(AIP)
(ARPA PUGLIA)
(ARPA PUGLIA)
(REGIONE PUGLIA)
(REGIONE PUGLIA)