

Anno 2023

Controlli acque di scarico

Denominazione impianto	Tipologia	Località	Comune	Provincia	Autorizzazione	Attività		Esito
						Data	Tipologia	
Depuratore di Maratea	Urbano	Massa	Maratea	Potenza	A.U.A. n° 10069 del 03/04/2020	15/02/2023	campionamento	Non conforme per Tensioattivi ed Escherichia coli
		Ogliastro			A.U.A. n° 11541 del 30/03/2018		campionamento	Conforme
Depuratore di Campomaggiore	Urbano	Celle	Campomaggiore	Potenza	Assente	20/02/2023	campionamento	Conforme ai sensi del D.Lgs 152/06
Depuratore di Trecchina	Urbano	Parruta	Trecchina	Potenza	A.U.A. n° 9640 del 30/03/2022	27/02/2023	campionamento	Conforme
		Formica			A.U.A. n° 33263 del 12/11/2020	28/02/2023	campionamento	Non conforme per Escherichia coli
Edison Next Recology	Industriale	Z.I. San Nicola	Melfi	Potenza	A.I.A. n° 653 del 18/10/2023	28/02/2023	campionamento	Conforme
Depuratore di Nemoli	Urbano	Truscellino	Nemoli	Potenza	A.U.A n° 32042 del 13/09/2022	08/03/2023	campionamento	Conforme
		Lago Sirino			A.U.A n° 32450 del 06/11/2020		campionamento	Conforme
Depuratore di Lagonegro	Urbano	San Francesco	Lagonegro	Potenza	A.U.A. n° 7173 del 02/03/2021	14/03/2023	campionamento	Conforme
Depuratore di Lauria	Urbano	Carroso	Lauria	Potenza	A.U.A. n° 555 del 09/01/2020	14/03/2023	campionamento	Conforme
Cementeria Costantinopoli s.r.l. - pozzetto P2	Industriale	Costantinopoli	Barile	Potenza	A.I.A. n° 1198 del 07/11/2017	18/04/2023	campionamento	Non conforme per pH, SST, Alluminio, Cromo VI, Solfati, Idrocarburi tot., Saggio di tossicità
Cementeria Costantinopoli s.r.l. - pozzetto P3							campionamento	Non conforme per pH, SST, Alluminio, Cromo VI, Solfati, Idrocarburi tot., Tensioattivi
Depuratore di Rivello	Urbano	Mascalcia	Rivello	Potenza	A.U.A. n° 15313 del 01/06/2020	05/04/2023	sopralluogo	Non campionato per condizioni meteo avverse
		Vignale			A.U.A n° 31845 del 02/11/2020		sopralluogo	Non campionato per condizioni meteo avverse
Depuratore di Rivello	Urbano	Vignale	Rivello	Potenza	A.U.A n° 31845 del 02/11/2020	22/05/2023	campionamento	Conforme
Discarica di amianto "La Carpia"	Industriale	C.da Piano del Buono	Ferrandina	Matera	A.I.A. n° 958 del 30/07/2014	08/06/2023	campionamento	Conforme
Depuratore di Nova Siri Marina	Urbano	C.da Laccata	Nova Siri	Matera	Scaduta	18/07/2023	campionamento	Non conforme per mancanza di autorizzazione ed Echerichia coli
Depuratore di Metaponto	Urbano	Metaponto	Bernalda	Matera	A.U.A. n° 1769 del 15/10/2020	19/07/2023	campionamento	Non conforme per Escherichia coli e Azoto ammoniacale
Depuratore di Pisticci	Urbano	San Basilio	Pisticci	Matera	Scaduta	01/08/2023	campionamento	Non conforme per mancanza di autorizzazione ed Echerichia coli
Impianto TAF Cova	Industriale	Grumento Nova		Potenza	DGR 585 approvazione CdS del 21/05/18	01/08/2023	campionamento	Conforme
Impianto TAF Danella	Industriale	Viggiano					campionamento	Conforme
Impianto TAF Cuozzo	Industriale						campionamento	Conforme
Depuratore di Scanzano Jonico	Urbano	Lido Torre	Scanzano J.	Matera	Scaduta	02/08/2023	campionamento	Non conforme per mancanza di autorizzazione ed Echerichia coli
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.	Industriale	Z.I. san Nicola	Melfi	Potenza	A.I.A. n° 786 del 2017	18/09/2023	campionamento	Non conforme per Azoto nitroso
Depuratore di Policoro	Urbano	San Giusto	Policoro	Matera	A.U.A. n° 1647 del 02/10/2020	29/08/2023	campionamento	Conforme
Depuratore di Rionero su richiesta delle Provincia	Urbano	Fontanelle	Rionero in Vulture	Potenza	Assente	26/09/2023	campionamento	Conforme ai sensi del D.Lgs 152/06
Tecnoparco Valbasento S.p.A.	Industriale	Z.I. Pisticci scalo	Pisticci	Matera	A.I.A. n° 918 del 22/12/2023	11/10/2023	campionamento	Conforme
Depuratore di Filiano su richiesta della Provincia	Urbano	Interluzzi	Filiano	Potenza	Assente	24/10/2023	campionamento	Non conforme per Cloro libero
KH-Automotive	Industriale	Z.I. Tito scalo	Tito	Potenza	A.I.A. n° 586 del 27/06/2018	22/11/2023	campionamento	Conforme
Scarico effluenti liquidi SO.G.I.N.	Industriale	Trisaia	Rotondella	Matera	A.U.A. n° 969 del 17/05/2018	30/11/2023	campionamento	Conforme
Ri.Plastic S.p.A. - impianto trattamento R.A.E.E.	Industriale	Z.I. Baragiano scalo	Baragiano	Potenza	A.I.A. n° 909 del 07/07/2015	11/12/2023	campionamento	Non conforme per Piombo