Centrale SATA Melfi - Mese: Gennaio 2026

Report Giornaliero Flussi di Massa (Solo in Marcia) (Dati Tarati QAL2)

	Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Portata Fumi			Portata Met. G1			Portata Met. G2			Portata Met. G3			Portata Met. G4			ORE NF
Giorno	Note	Kg	ID %	Note	t	ID %	Note	Kg	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	KNm3	ID %	Note	Sm3	ID %	Note	Sm3	ID %	Note	Sm3	ID %	Note	Sm3	ID %	N.°
01	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
02	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
03	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
04		0,42	100,0		7,45	100,0		2,33	100,0		17,58	100,0		4,46	100,0	(4)	44,83	20,0		39,78	100,0		3467	100,0		89,64	100,0		369,1	100,0	(4)	0,0	0,0	5
05		1,49	100,0		12,16	100,0		4,37	100,0		18,05	100,0		4,02	100,0		41,81	88,9		70,07	100,0		5976	100,0		195,3	100,0		652,4	100,0	(4)	0,0	0,0	9
06		0,41	100,0		6,09	100,0		1,65	100,0		17,37	100,0		4,69	100,0		40,47	100,0		30,41	100,0		2888	100,0		88,58	100,0		214,3	100,0	(4)	0,0	0,0	3
07		1,26	100,0		54,65	100,0		17,35	100,0		16,30	100,0		5,77	100,0		44,59	100,0		275,4	100,0		25996	100,0		810,6	100,0		1276	100,0	(4)	0,0	0,0	19
08		0,91	100,0		39,96	100,0		15,77	100,0		16,50	100,0		5,56	100,0		46,20	100,0		203,4	100,0		19603	100,0		919,0	100,0		277,3	100,0	(4)	0,0	0,0	19
09		1,17	100,0		20,83	100,0		7,97	100,0		17,93	100,0		4,10	100,0		43,44	100,0		111,1	100,0		10106	100,0		181,2	100,0		654,4	100,0	(4)	0,0	0,0	12
10	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
11	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
12		1,65	61,1		33,06	100,0		10,87	61,1	(4)	16,49	61,1		4,31	100,0	(4)	57,50	61,1		159,2	61,1		23850	100,0		2371	100,0		1263	100,0	(4)	0,0	0,0	18
13		4,90	100,0		46,16	100,0		18,57	100,0		15,66	100,0		6,41	100,0	(4)	70,64	38,9		235,4	100,0		22123	100,0		398,5	100,0		1326	100,0	(4)	0,0	0,0	18
14		0,67	95,0		53,28	100,0		20,01	95,0		16,13	95,0		5,78	100,0	(4)	53,50	35,0		266,5	95,0		24961	100,0		1450	100,0		1456	100,0	(4)	0,0	0,0	20
15		0,58	100,0		54,88	100,0		17,37	100,0		16,12	100,0		5,94	100,0	(4)	57,13	68,4		274,8	100,0		26290	100,0		551,7	100,0		1440	100,0	(4)	0,0	0,0	19
16		1,22	100,0		53,89	100,0		18,74	100,0		16,06	100,0		6,01	100,0	(4)	52,26	75,0		269,8	100,0		25726	100,0		602,5	100,0		1485	100,0	(4)	0,0	0,0	20
17	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
18		0,50	100,0		3,05	100,0		0,79	100,0		16,79	100,0		5,25	100,0		42,71	100,0		17,24	100,0		1489	100,0		21,37	100,0		57,47	100,0	(4)	0,0	0,0	1
19		0,97	100,0		64,24	100,0		25,33	100,0		15,64	100,0		6,44	100,0		50,00	95,8		322,2	100,0		30618	100,0		986,0	100,0		1475	100,0	(4)	0,0	0,0	24
20		0,57	100,0		58,46	100,0		23,67	100,0		15,86	100,0		6,21	100,0		54,10	100,0		298,2	100,0		27347	100,0		1303	100,0		1376	100,0	(4)	0,0	0,0	21
21		0,54	80,0		55,49	100,0		22,27	80,0	(4)	14,98	80,0		6,60	100,0	(4)	68,53	70,0		239,0	80,0		27912	100,0		1410	100,0		1213	100,0	(4)	0,0	0,0	20
22		2,89	100,0		47,40	100,0		14,72	100,0		16,30	100,0		5,76	100,0	(4)	56,05	65,2		244,8	100,0		23243	100,0		1116	100,0		345,3	100,0	(4)	0,0	0,0	23
23		1,64	100,0		31,53	100,0		9,62	100,0		16,16	100,0		5,91	100,0	(4)	48,30	54,5		161,3	100,0		15095	100,0		937,5	100,0		156,6	100,0	(4)	0,0	0,0	11
24	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
25		1,59	100,0		10,77	100,0		3,32	100,0		17,46	100,0		4,60	100,0		40,52	100,0		57,68	100,0		5243	100,0		127,4	100,0		352,1	100,0	(4)	0,0	0,0	6
26		3,30	100,0		51,06	100,0		21,74	100,0		15,61	100,0		6,46	100,0	(4)	53,25	77,8		260,5	100,0		21223	100,0		3969	100,0		1075	100,0	(4)	0,0	0,0	18
27		3,11	100,0		53,04	100,0		16,77	100,0		14,83	100,0		7,21	100,0		48,41	94,7		260,9	100,0		25462	100,0		476,7	100,0		1337	100,0	(4)	0,0	0,0	19
28		1,38	100,0		34,98	100,0		12,16	100,0		15,50	100,0		6,57	100,0		48,09	100,0		180,5	100,0		16748	100,0		277,6	100,0		1008	100,0	(4)	0,0	0,0	14
29		4,91	100,0		38,07	100,0		12,27	100,0		15,69	100,0		6,38	100,0		47,02	100,0		192,5	100,0		17889	100,0		376,5	100,0		1295	100,0	(4)	0,0	0,0	18
30		4,73	100,0		53,17	100,0		17,47	100,0		16,03	100,0		6,04	100,0		47,26	100,0		281,8	100,0		25656	100,0		604,7	100,0		1447	100,0	(4)	0,0	0,0	20
31	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
Limite Giorno																																		
Totale Mese:		40,82	96,6		883,7	100,0		315,1	96,6		16,07	96,6		5,90	100,0	(4)	50,94	79,8		4453	96,6		428909	100,0		19263	100,0		21549	100,0	(4)	0,0	0,0	357
Limite Mese																																		

Note:

(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Parametri
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore alla soglia
(6) Ore funzionamento Insufficenti

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.
Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006

Report prodotto il 01/02/2026 01:06:28
Reports ver. 3.94.13 - (C) 1995-2024 C.T. Sistemi srl