

Centrale SATA Melfi - Mese: Febbraio 2026

Report Mensile

Giorno	Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Portata Fumi			Portata Met. G1			Portata Met. G2			Portata Met. G3			Portata Met. G4			ORE NF			
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %		N.°		
01		26,87	100,0		1,66	100,0		53,13	100,0		17,92	100,0		4,15	100,0		37,77	100,0		13,18	100,0		898,5	100,0		102,6	100,0		69,24	100,0	(4)	0,0	1				
02	(4)	11,71	76,2	(4)	3,15	76,2	(4)	70,38	76,2	(4)	15,49	76,2	(4)	6,57	76,2	(4)	53,03	71,4	(4)	16,44	76,2	(4)	1467	76,2	(4)	70,04	76,2	(4)	46,59	76,2	(4)	0,0	21				
03		13,11	94,7		2,57	94,7		69,93	94,7		16,45	94,7		5,64	94,7		48,73	84,2		12,93	94,7		1244	94,7		19,92	94,7		25,14	94,7	(4)	0,0	19				
04		9,96	100,0		2,77	100,0		59,38	100,0		16,12	100,0		5,96	100,0		44,19	88,2		13,26	100,0		1278	100,0		17,76	100,0		53,65	100,0	(4)	0,0	17				
05		6,63	100,0		3,53	100,0		62,20	100,0		14,87	100,0		7,19	100,0	(4)	48,78	75,0		13,05	100,0		1266	100,0		17,06	100,0		75,61	100,0	(4)	0,0	16				
06		9,46	100,0		2,32	100,0		60,62	100,0		16,87	100,0		5,19	100,0		40,87	81,3		10,89	100,0		1014	100,0		15,49	100,0		72,50	100,0	(4)	0,0	16				
07	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		0				
08	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		0				
09		6,41	100,0		1,75	100,0		65,59	100,0		17,81	100,0		4,20	100,0		43,26	83,3		8,04	100,0		771,6	100,0		19,67	100,0		11,51	100,0	(4)	0,0	6				
10		6,02	100,0		2,81	100,0		72,45	100,0		16,05	100,0	(4)	6,02	100,0	(4)	52,21	81,0		12,38	100,0		1225	100,0		29,68	100,0		17,85	100,0	(4)	0,0	21				
11		8,68	100,0		3,50	100,0		70,04	100,0		14,90	100,0		7,17	100,0		50,28	90,0		13,24	100,0		1320	100,0		19,12	100,0		29,49	100,0	(4)	0,0	20				
12		4,58	100,0		3,13	100,0		69,81	100,0		15,52	100,0		6,56	100,0		48,29	84,2		13,40	100,0		1343	100,0		16,83	100,0		24,96	100,0	(4)	0,0	19				
13		3,95	100,0		2,40	100,0		68,33	100,0		16,74	100,0		5,31	100,0	(4)	45,62	66,7		11,22	100,0		1092	100,0		18,95	100,0		27,95	100,0	(4)	0,0	21				
14		4,93	100,0		2,72	100,0		60,49	100,0		16,19	100,0	(4)	5,86	100,0	(4)	50,08	66,7		9,66	100,0		943,7	100,0		17,73	100,0		29,33	100,0	(4)	0,0	12				
15		7,40	100,0		1,36	100,0		68,91	100,0		18,45	100,0		3,64	100,0		40,76	66,7		7,86	100,0		744,1	100,0		17,77	100,0		19,45	100,0	(4)	0,0	3				
16		3,32	100,0		2,98	100,0		62,95	100,0		15,77	100,0		6,28	100,0		53,55	100,0		13,25	100,0		1330	100,0		19,34	100,0		16,98	100,0	(4)	0,0	18				
17		5,28	100,0		2,43	100,0		66,91	100,0		16,69	100,0		5,37	100,0		47,33	100,0		13,28	100,0		1320	100,0		21,50	100,0		23,61	100,0	(4)	0,0	20				
18		5,16	100,0		2,76	100,0		70,26	100,0		16,14	100,0		5,94	100,0	(4)	52,44	77,8		15,21	100,0		1486	100,0		34,88	100,0		30,88	100,0	(4)	0,0	18				
19		5,71	100,0		1,73	100,0		59,95	100,0		17,86	100,0		4,19	100,0		40,55	88,9		10,06	100,0		934,3	100,0		17,92	100,0		35,04	100,0	(4)	0,0	9				
20	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		0				
21	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		0				
22	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		0				
23		7,93	100,0		1,60	100,0		76,16	100,0		18,08	100,0		3,91	100,0		45,56	100,0		9,84	100,0		875,6	100,0		20,73	100,0		76,91	100,0	(4)	0,0	6				
24		2,79	100,0		3,08	100,0		75,42	100,0		15,61	100,0		6,43	100,0		56,82	78,6		13,18	100,0		1268	100,0		19,22	100,0		74,87	100,0	(4)	0,0	14				
25		8,35	100,0		2,30	100,0		69,31	100,0		16,91	100,0		5,13	100,0		50,52	90,9		11,03	100,0		1057	100,0		22,52	100,0		62,01	100,0	(4)	0,0	11				
26		8,59	100,0		2,17	100,0		71,10	100,0		17,13	100,0		4,93	100,0		51,08	91,7		11,70	100,0		1096	100,0		25,46	100,0		33,49	100,0	(4)	0,0	12				
27		1,91	100,0		2,85	100,0		67,88	100,0		15,99	100,0		6,08	100,0		50,07	75,0		12,56	100,0		1252	100,0		24,64	100,0		29,22	100,0	(4)	0,0	8				
28	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		0				
Limite Giorno		30,00						100,0																													
Media Mese:		7,48	98,1		2,71	98,1		67,45	98,1		16,22	98,1		5,85	98,1		48,94	83,1		12,57	98,1		1215	98,1		23,92	98,1		38,18	98,1	(4)	0,0					
Limite Mese																																					
Orarie Valide		302			302			302			302			302			256			302			302			302			302			0			308		

Note:

- (1) Assenza Registrosioni Medie
- (2) Assenza Registrosioni I.D.
- (3) Assenza Registrosioni Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore alla soglia
- (6) Ore funzionamento Insufficienti

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.
 Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 3,00 %V.

Report prodotto il 01/03/2026 01:06:17
 Reports ver. 3.94.13 - (C) 1995-2024 C.T. Sistemi srl