SATA Melfi - PostCombustore Verniciatura Scocche - Mese: febbraio 2025

Punto di Emissione V123

Report Mensile Medie Giornaliere

	Ossidi di Azoto (NO_x come NO_2)			Ossido di Carbonio (CO)			Carb. Org. Totale (COT)			Ossigeno (O_2)			Temperatura Fumi			Temperatura Camera Comb. 1			Temperatura Camera Comb. 2			Portata Fumi			Ore NF
Giorno	Note	mg/Nm^3	ID %	Note	mg/Nm^3	ID %	Note	mgC/Nm3	ID %	Note	vol%	ID %	Note	°C	ID %	Note	°C	ID %	Note	°C	ID %	Note	m3/h	ID %	N.°
01	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
02	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
03		16,48	100,0		1,79	100,0		5,06	100,0		20,47	100,0		90,69	100,0		795,87	100,0	(4)	0,00	0,0		93273,74	100,0	16
04		12,92	100,0		3,16	100,0		10,36	100,0		20,54	100,0		118,79	100,0		791,97	100,0	(4)	0,00	0,0		110389,44	100,0	17
05	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
06	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
07	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
08	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
09	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
10		15,01	100,0		3,23	100,0		6,87	100,0		20,51	100,0		102,59	100,0		793,55	100,0	(4)	0,00	0,0		114244,71	100,0	24
11	(8)	34,76	100,0	(8)	2,29	100,0	(8)	0,78	100,0	(8)	20,17	100,0	(8)	54,42	100,0	(8)	766,84	100,0	(8)	0,00	0,0	(8)	70346,56	100,0	1
12		13,29	100,0		2,07	100,0		6,39	100,0		20,50	100,0		111,84	100,0		792,59	100,0	(4)	0,00	0,0		104486,17	100,0	24
13	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
14	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
15	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
16	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
17		16,59	100,0		3,24	100,0		5,48	100,0		20,47	100,0		93,29	100,0		789,06	100,0	(4)	0,00	0,0		97083,06	100,0	16
18	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
19		12,62	100,0		3,13	100,0		6,45	100,0		20,54	100,0		98,67	100,0		794,10	100,0	(4)	0,00	0,0		108720,83	100,0	23
20	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
21	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
22	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
23	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
24		16,86	100,0		3,82	100,0		6,31	100,0		20,51	100,0		95,13	100,0		791,41	100,0	(4)	0,00	0,0		114124,26	100,0	16
25	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
26		14,91	100,0		3,80	100,0		5,85	100,0		20,54	100,0		106,90	100,0		793,12	100,0	(4)	0,00	0,0		112396,91	100,0	16
27	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
28	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	(8)	0,00	0,0	0
Limite Giorno					100,00			20,00																	
Media Mese		14,78	100,0		2,99	100,0		6,58	100,0		20,51	100,0		102,39	100,0		792,64	100,0	(8)		0,0		106974,74	100,0	

Note:

(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni Valori Elementari
(3) Assenza Registrazioni Note o Parametri
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore al Limite o Soglia
(6) Ore di Normale Funzionamento
(7) Media Stimata
(8) Media Non Calcolabile

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

General Impianti srl