Centrale SATA Melfi - Mese: Marzo 2026

Report Giornaliero Flussi di Massa (Solo in Marcia) (Dati Tarati QAL2)

	Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Portata Fumi			Portata Met. G1			Portata Met. G2			Portata Met. G3			Portata Met. G4			ORE NF
Giorno	Note	Kg	ID %	Note	t	ID %	Note	Kg	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	KNm3	ID %	Note	Sm3	ID %	Note	Sm3	ID %	Note	Sm3	ID %	Note	Sm3	ID %	N.°
01		0,58	100,0		9,65	100,0		3,35	100,0		18,24	100,0		3,80	100,0		44,21	85,7		50,84	100,0		4863	100,0		102,9	100,0		103,9	100,0	(4)	0,0	0,0	7
02		1,02	100,0		35,95	100,0		12,57	100,0		16,38	100,0		5,70	100,0		53,30	93,3		178,7	100,0		17979	100,0		282,7	100,0		231,6	100,0	(4)	0,0	0,0	15
03		0,45	100,0		26,71	100,0		9,85	100,0		16,73	100,0		5,42	100,0		50,04	100,0		138,7	100,0		13950	100,0		177,7	100,0		0,00	100,0	(4)	0,0	0,0	13
04		0,65	100,0		31,29	100,0		10,30	100,0		15,06	100,0		7,01	100,0		52,15	100,0		155,7	100,0		15907	100,0		170,0	100,0		0,00	100,0	(4)	0,0	0,0	12
05		0,55	100,0		34,39	100,0		11,77	100,0		15,81	100,0		6,23	100,0		52,08	93,3		172,1	100,0		17521	100,0		151,4	100,0		0,00	100,0	(4)	0,0	0,0	15
06		1,76	100,0		32,30	100,0		11,09	100,0		17,02	100,0		5,04	100,0	(4)	47,67	64,3		162,8	100,0		16373	100,0		155,1	100,0		70,46	100,0	(4)	0,0	0,0	14
07		0,15	100,0		15,29	100,0		6,68	100,0		17,18	100,0		4,88	100,0		48,10	100,0		80,25	100,0		7841	100,0		83,02	100,0		82,33	100,0	(4)	0,0	0,0	5
08		0,21	100,0		5,41	100,0		2,34	100,0		18,09	100,0		3,90	100,0		45,29	100,0		28,04	100,0		2719	100,0		25,84	100,0		34,72	100,0	(4)	0,0	0,0	3
09		0,73	100,0		28,42	100,0		10,52	100,0		16,55	100,0		5,55	100,0	(4)	53,91	69,2		143,0	100,0		14279	100,0		137,1	100,0		253,4	100,0	(4)	0,0	0,0	13
10		0,57	100,0		30,71	100,0		11,52	100,0		16,37	100,0		5,69	100,0	(4)	52,87	30,8		154,4	100,0		15288	100,0		180,8	100,0		319,0	100,0	(4)	0,0	0,0	13
11		1,41	100,0		17,75	100,0		6,75	100,0		17,08	100,0		5,01	100,0		50,36	88,9		88,58	100,0		8870	100,0		107,0	100,0		198,5	100,0	(4)	0,0	0,0	9
12		0,48	100,0		21,30	100,0		7,51	100,0		16,65	100,0		5,42	100,0		49,41	80,0		108,6	100,0		10655	100,0		110,3	100,0		203,8	100,0	(4)	0,0	0,0	10
13		0,49	100,0		27,77	100,0		8,61	100,0		16,27	100,0		5,78	100,0		49,30	100,0		139,0	100,0		13886	100,0		171,3	100,0		223,1	100,0	(4)	0,0	0,0	12
14	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
15		0,17	100,0		3,99	100,0		1,57	100,0		18,07	100,0		4,02	100,0		46,22	100,0		22,26	100,0		2072	100,0		22,46	100,0		37,12	100,0	(4)	0,0	0,0	3
16		0,70	100,0		28,79	100,0		11,52	100,0		16,27	100,0		5,81	100,0		50,69	92,9		148,3	100,0		14520	100,0		165,3	100,0		153,6	100,0	(4)	0,0	0,0	14
17		1,30	100,0		47,25	100,0		17,09	100,0		17,03	100,0		5,01	100,0		43,70	100,0		240,1	100,0		23588	100,0		298,6	100,0		404,6	100,0	(4)	0,0	0,0	20
18		0,76	100,0		53,53	100,0		19,53	100,0		16,32	100,0		5,73	100,0		49,25	100,0		269,9	100,0		26910	100,0		333,9	100,0		254,8	100,0	(4)	0,0	0,0	21
19		1,09	94,4		39,04	94,4		14,55	94,4		16,41	94,4		5,65	94,4		50,33	94,4		197,8	94,4		19669	94,4		246,0	94,4		171,7	94,4	(4)	0,0	0,0	18
20		1,46	100,0		23,59	100,0		8,17	100,0		16,45	100,0		5,62	100,0		53,57	81,8		121,3	100,0		11844	100,0		127,0	100,0		183,3	100,0	(4)	0,0	0,0	11
21	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
22		0,25	100,0		4,64	100,0		1,73	100,0		17,56	100,0		4,46	100,0		41,00	100,0		23,54	100,0		2245	100,0		30,78	100,0		107,6	100,0	(4)	0,0	0,0	3
23		0,93	100,0		33,76	100,0		11,79	100,0		15,34	100,0		6,73	100,0		50,18	100,0		167,6	100,0		16777	100,0		215,0	100,0		435,3	100,0	(4)	0,0	0,0	15
24		2,62	100,0		38,63	100,0		13,81	100,0		16,69	100,0		5,36	100,0		46,92	100,0		195,7	100,0		18649	100,0		768,8	100,0		498,0	100,0	(4)	0,0	0,0	14
25		1,08	100,0		21,59	100,0		7,56	100,0		16,26	100,0		5,80	100,0		50,42	88,9		109,9	100,0		10661	100,0		128,6	100,0		377,8	100,0	(4)	0,0	0,0	9
26		0,72	100,0		20,33	100,0		6,62	100,0		16,21	100,0		5,85	100,0		47,75	81,8		102,1	100,0		9426	100,0		169,4	100,0		851,1	100,0	(4)	0,0	0,0	11
27		1,87	100,0		51,65	100,0		15,94	100,0		15,86	100,0		6,21	100,0		48,73	88,9		256,4	100,0		25321	100,0		372,6	100,0		869,9	100,0	(4)	0,0	0,0	18
28		0,38	100,0		10,17	100,0		2,89	100,0		17,24	100,0		4,80	100,0		36,43	100,0		51,56	100,0		5016	100,0		85,89	100,0		124,8	100,0	(4)	0,0	0,0	4
29		0,17	100,0		3,10	100,0		1,26	100,0		17,88	100,0		4,13	100,0		41,97	100,0		16,37	100,0		1527	100,0		19,02	100,0		51,58	100,0	(4)	0,0	0,0	2
30		0,99	100,0		11,21	100,0		3,72	100,0		17,12	100,0		4,91	100,0		46,10	80,0		57,91	100,0		5577	100,0		62,79	100,0		117,1	100,0	(4)	0,0	0,0	5
31		1,12	100,0		39,58	100,0		10,59	100,0		15,37	100,0		6,70	100,0	(4)	53,81	71,4		195,8	100,0		19854	100,0		229,2	100,0		255,6	100,0	(4)	0,0	0,0	14
Limite Giorno																																		
Totale Mese:		24,64	99,7		747,8	99,7		261,2	99,7		16,42	99,7		5,64	99,7		49,30	88,2		3777	99,7		373789	99,7		5130	99,7		6615	99,7	(4)	0,0	0,0	323
Limite Mese																																		

Note:

(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Parametri
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore alla soglia
(6) Ore funzionamento Insufficenti

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.
Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006

Report prodotto il 01/04/2026 01:06:29
Reports ver. 3.94.13 - (C) 1995-2024 C.T. Sistemi srl